

Łękawica, dn. 22.10.2013 r.

ZP. 271.1.12.2013

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„Budowę budynku komunalnego w Łękawicy – skrzydło B – stan surowy otwarty”

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

- „1. Pozycja przedmiarowa 1.11 przedmiaru robót – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany.
2. Pozycja przedmiarowa 1.12 przedmiaru robót – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany.
3. Pozycja przedmiarowa 1.13 przedmiaru robót – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany

Prosimy o podanie krotności pogrubienia ścian żelbetowych w poszczególnych pozycjach przedmiaru.”

Odpowiedź:

Pozycja kosztorysu nr 1.10 "Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 3.mx8.cm beton podawany pompą" przedstawia koszty wybudowania ściany o gr 8 cm.

Pozostałe pozycje:

1.11 krotność 22

1.12 krotność 22

1.13 krotność 17

zwiększają grubości tych ścian odpowiednio do 30 cm i 25 cm.


Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat;

2.A/a



W O J T

Stanisław Baczyński

Uprzejmie prosimy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.