





# UWAGA:

1. Roboty związane z wykonaniem przyłącza należy rozpocząć od ustalenia, odkopania miejsca połączenia z przewodem  $\varnothing 40\text{mm}$  i stwierdzenia rzeczywistego jego zagłębienia oraz stwierdzenia rzeczywistego zagłębienia pozostałych przewodów uzbrojenia podziemnego
2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z założonym posadowieniem wodociągu  $\varnothing 40\text{mm}$  (założono 1,4m p.p.t.) należy skorygować spadki projektowanego przyłącza
3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót ziemnych w okolicach istniejącego uzbrojenia podziemnego (istn. wodociąg, przewody kanalizacyjne).

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO OD MIEJSCA ZMIANY ŚREDNICY DO WEJŚCIA DO BUDYNKU			
TEMAT:	SIEĆ ROZDZIELCZA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ŁĘKAWICY DZ. NR 5278/6, 5278/7, 5278/10, 5277/3, 5284, 5283, 5282, 5325, 5248/4		
INWESTOR:	Miroslaw ŁOPATKA Zam. Ul. Szklarniowa 2 34-321 Łekawica		
OPRACOWANIE:	SKALA:	DATA:	NR RYS.:
Mgr inż. Dorota GAJEWSKA-MASNY upr. nr 454/74 Katowice	1:100 1:100	05.2016	3