

POZIOM PORÓWNAWCZY 410.00m n.p.m.		studnia ø1000	studnia ø1000	studnia ø1000	studnia ø1000	studnia ø1000
RZĘDNA TERENU ISTN.	420,50	421,70	421,80	421,30	420,40	419,60
RZĘDNA DNA KANAŁU	417,16	417,38	417,68	417,78	417,97	418,10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3,34	4,32	4,22	3,52	2,43	1,50
SPADKI, DŁUGOŚCI		i=6‰ L=36,5m	i=6‰ L=50,5m	i=6‰ L=17,0m	i=6‰ L=32,0m	i=6‰ L=21,0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC-U ø200 KL."S" SN12 lite				
ODLEGŁOŚCI	00,00	36,5	36,50	50,5	87,00	17	04,00	32	36,00	21	57,00
HEKTOMETRY		0			1						



POZIOM PORÓWNAWCZY 410.00m n.p.m.		studnia ø1000	studnia ø600	studnia ø600	
RZĘDNA TERENU ISTN.	423,60	424,20	424,80	425,40	
RZĘDNA DNA KANAŁU	420,55	422,00	422,70	423,30	423,90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3,05	1,60	1,50	1,50	1,50
SPADKI, DŁUGOŚCI		i=54‰ L=13,0m	i=44‰ L=13,5m	i=38‰ L=16,0m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC-U ø200 KL."S" SN12 lite			
ODLEGŁOŚCI	00,00	13	13,00	13,5	26,50	16	42,50
HEKTOMETRY		0			

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA RURY KANALIZACYJNEJ



Uwagi:

1. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego i jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.

2. Wszystkie studzienki kanalizacyjne w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego.

3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. wodociągiem (gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 0,5m), kanalizację należy zabezpieczyć rurą ochronna PVC dł. 3,0m o średnicy:
– dla kanału ø200 – rura ochronna ø315
– dla kanału ø160 – rura ochronna ø250

4. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną typu AROT dwudzieloną ø110 – dł. 3,0m

WYKONAWCA:	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI UL. JODŁOWA 28, 34-500 ZYWIEC		
INWESTYCJA:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI W ŁĘKAWICY		
INWESTOR:	URZĄD GMINY ŁĘKAWICA UL. WSPÓLNA 24, 34-321 ŁĘKAWICA	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. BOGDAN KRAWCZYK upr. nr 78/91 BB - spec. konstr. - budowlana	PODPIS:	SKALA: 1:100/500
	mgr inż. JERZY KOTAJNY upr. nr 11/74/Op - spec. instalacje i urządzenia sanit.	PODPIS:	DATA: VIII 2012
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ROBERT JEZ upr. nr BLX/0673/PWOS/04 - spec. instalacje i urządzenia sanit.	PODPIS:	
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ KANAŁ K4, KANAŁ K5		NR RYS: 11